

مشخصات فنی کابل مورد نیاز جهت برقراری ارتباط بین آنالایزرهای کمی و کیفی تصفیه‌خانه تا سیستم کنترل مرکزی تصفیه‌خانه فاضلاب مهرباد:

۱. کابل ۱/۵ * ۱۰ از نوع شیلددار، افشان و تماما مسی باشد

۲. کابل باید زوج تابیده باشد (twisted pair)

۳. جنس روکش PVC یا XLPE

۴. ولتاژ قابل تحمل حداقل ۵۰۰ ولت باشد.