



بانک ملی ایران
اداره کل مهندسی و املاک
گروه راهبری امور مهندسی تعمیرات ساختمانی و تأسیساتی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شماره: ۲۹۱

برگ درخواست کالا

ردیف	نام و مشخصات کالا	تعداد / مقدار	واحد	مورد مصرف	شماره نامه	تاریخ نامه	ملاحظات
۱	تهیه ترانسفورماتور کم تلفات روغنی ایران ترانسفو با ولتاژ اولیه و ثانویه ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت ، قدرت ظاهری ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر ، امیدانس درصد ۶.۳ ، گروه برداری DV۵ ، سال ساخت ۱۴۰۴ با بوبین های فشار ضعیف و فشار قوی تمام مس با خلوص ۹۹.۹۹ درصد ، روغن و کاغذ عایقی جنس مرغوب ، دارای رله های بوخهلتس و ترمومتر ورغن ، با گارانتی ۲۴ ماهه از زمان بهره برداری (از شرایط گارانتی پاس نمودن نتایج تست گاز کروماتوگرافی در حین بهره برداری می باشد) ، به همراه Certificate های لازم با تایید آزمایشگاه کنترل کیفیت بر اساس استاندارد IEC۶۰۰۷۶ متناسب با سایر ترانسفورماتورهای پست اصلی ادارات مرکزی به همراه سایر متعلقات مورد نیاز	1	دستگاه	ادارات مرکزی	89325 606964	1403/02/25 1402/10/26	-----

درخواست کننده: آقای مهندس سرخابی

محل تحویل: پست اصلی ادارات مرکزی

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۷۵۱۴۱۷_۶۰۹۹۲۶۴۹

هماهنگی های لازم پیش از خرید و قبل از ارسال کالا با کارشناس مربوطه الزامی است.

شایان ذکر است ترانسفورماتور قبل از ارسال به پست اصلی بایستی توسط کارشناس مربوطه نماینده کارفرما در محل کارخانه ایرانترانسفو بازدید و تایید گردد.

امضاء