

بسمه تعالی

گزارش فنی

باسلام

احتراما مشخصات فنی درب ضد حریق در زیر به استحضار می رساند:

- ۱- ابعاد درب حدود $۲۲۰ * ۱۰۰$ سانتیمتر می باشد. (اندازه گیری دقیق الزامی می باشد)
- ۲- دارای فولادی و اسکلت تقویتی از پروفیل $۴۰ * ۴۰$ میلی متر
- ۳- دارای پنیک بار تاچ و جک آرام بند مناسب همراه با نوار دود بند منبسط شونده
- ۴- دارای رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای
- ۵- ضخامت ورق فولادی چارچوب $۱/۵$ تا ۲ میلیمتر باشد.
- ۶- داخل درب ها با پشم سنگ ضد حریق با دانسیته ۱۲۰ تکمیل شود.
- ۷- دارای رنگ کوره ای الکترو استاتیک مشابه نمونه باشد.
- ۸- رنگ مورد استفاده درب ها سفید با کد ۹۰۱۶ و کرم ۱۰۱۳ باشد.
- ۹- برش و نصب دارای زیبایی و بدون زدگی و خلل و فرج باشد.
- ۱۰- دستگیره درب ها از آلومینیوم به طول ۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۱۱- ضخامت مورد استفاده درب ها از فولاد و حداقل ۱ میلی متر باشد.
- ۱۲- دارای گواهینامه مقاومت در برابر آتش حداقل تا ۱۲۰ دقیقه باشد.
- ۱۳- دارای تاییدی از سازمان آتش نشانی تهران و ثبت شده در وندور لیست باشد (پلاک نصب شده روی درب).
- ۱۴- کلیه کار با هماهنگی دفتر فنی و مهندسی انجام شود.

۱۵- چارچوب درب بدون آسانسور می باشد

عبدالرضا محمدی
مسئول ترگه های ساختمانی
۱۴۰۵/۰۴/۰۹

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
پرهان احمدی
کارشناس مسئول ساختمان
۱۴۰۵/۰۴/۰۹

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
مهدی محمدی
مسئول آتش نشانی
۱۴۰۵/۰۴/۰۹

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
مهندس مسعود عباسی
مدیر فنی و مهندسی
۱۴۰۵/۰۴/۰۹