

شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۲ - تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 12:09:21 01/04/1405 پ.ظ	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به مختصات x: 554665 و y: 3916743	 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
---	--	--

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
27	170312105	میله یکسر رزوه گالوانیزه گرم 1.5 متری سایز 16	عدد	نو	۸	۱۵۲۷۶۹۶	۲۹۵۱۶۸	۱۴۵۸۲۹۰۹
28	691000405	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	عدد	نو	۹	۱۲۸۶۷۸	۲۸۳۰۱	۱۴۱۲۸۰۸
29	100000215	نصب پایه 12 متری زیر شبکه برقدار تک مداره با انتقال فازها بر روی آن (نصب کنسول، مقره و اصلی کردن و نصب لاین گارد) بصورت خط گرم	عدد	نو	۱		۲۰۸۶۹۷۲۸	۲۰۸۶۹۷۲۸
30	262000322	مولتی کلمپ راندوایر به تسمه گالوانیزه گرم	عدد	نو	۶	۵۹۷۴۰۰	۴۵۰۰۷	۳۸۵۴۴۴۳
31	261016109	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	عدد	نو	۶	۴۹۴۸۹۴	۱۴۲۷۰۵	۳۸۲۵۵۹۸
32	691004109	کابلشوی پرسی فول بی متال نمره 95	عدد	نو	۲	۶۲۰۶۲۷	۲۸۳۰۱	۱۲۹۷۸۵۵
33	231034706	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	عدد	نو	۸	۶۶۰۳۶	۴۵۷۰	۵۶۴۸۴۸
34	121000806	کنسول افقی 2.44 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	عدد	نو	۲	۷۸۲۸۰۰۰	۱۰۱۷۸۸۷	۱۷۶۹۱۷۷۴
35	691002802	کابلشوی پرسی فول بی متال نمره 185	عدد	نو	۶	۱۱۹۹۸۷۸	۳۳۶۳۵	۷۴۰۱۰۷۶
36	741003710	کاور کات اوت فیوز	عدد	نو	۳	۲۰۶۰۰۰۰	۸۱۸۵۳۲	۸۶۳۵۵۹۶
37	360015404	کانکتور ارت موقت سیم روکش دار 20 کیلوولت	عدد	نو	۳	۱۳۱۰۲۱۲	۶۴۸۲۹	۴۱۲۵۱۲۱
38	683016100	کابل آلومینیومی پروتودور 1*185 فشارضعیف	متر	نو	۱۵	۱۱۱۲۴۰۰	۱۱۶۲۲۵	۱۸۴۲۹۳۷۲
39	674004705	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	عدد	نو	۳	۲۳۶۹۰۰۰۰	۸۶۵۸۷۳	۷۳۶۶۷۶۲۰
40	231036806	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	عدد	نو	۶	۳۸۷۷۱۵	۱۰۱۱۸	۲۳۸۶۹۹۸
41	121000710	کنسول جانبی 90 درجه 75 سانتی (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	عدد	نو	۳	۴۸۳۳۹۲۲	۵۹۴۴۵۶	۱۶۲۸۵۱۳۴
42	261006197	اتریه (ابعاد تسمه 40*5 میلیمتر گالوانیزه)	عدد	نو	۱	۷۶۳۲۳	۵۶۵۳۶	۱۳۲۸۵۹

شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۳ - تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 12:09:21 01/04/1405 پ.ظ	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به مختصات 554665 x: و 3916743 y:	 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
---	--	--

آرایش های طرح

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
1	P0 - (LvPanel)	تابلوی اندازه گیری 200 آمپر با سی تی و کلید فشارضعیف اتوماتیک	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
2	P0 - (200KVA)	ترانسفورماتور 200 کاوا هوایی (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 200KVA	

شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۴ - تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 12:09:21 01/04/1405	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به مختصات 554665: x و 3916743: y	 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
---	--	--

کالاهای آرایش های طرح

نوع آرایش: نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	2
2	پیچ و مهره 16*550 میلیمتر گالوانیزه	231037207	4

نوع آرایش: پست هوایی تک پایه 200KVA			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	لوله پلی اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	12
2	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام. تی سایز 75/30 (20 کیلوولت)	741002499	3
3	فیوز سیمی 20 کیلوولت 6 آمپری	671001303	3
4	کابلشوی پرسی فول بی متال نمره 95	691004109	2
5	سکوی کامل ترانس با گالوانیزه گرم جهت نصب ترانس بر روی یک پایه	171011903	1
6	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام. تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
7	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع کننده (دیسکانکتور)	730000192	3
8	کابل مسی پروتودور 1*50 فشارضعیف	683000701	5
9	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش دار 20 کیلوولت	360015601	3
10	سیم آلومینیوم روکش دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
11	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه	231037203	4
12	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	8
13	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
14	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
15	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
16	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	4
17	کنسول افقی 2.44 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000806	2
18	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3
19	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6
20	کابل آلومینیومی پروتودور 1*185 فشارضعیف	683016100	33
21	کابل آلومینیومی پروتودور 1*95 فشارضعیف	683003880	11
22	بست گالوانیزه لوله از تسمه 300*30*5	221000901	5
23	اترینه (ابعاد تسمه 40*5 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
24	کابلشوی پرسی فول بی متال نمره 185	691002802	6

شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۵ - تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 12:09:21 01/04/1405 پ.ظ	 دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به مختصات x: 554665 و y: 3916743	 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
--	--	--

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
25	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	231034706	8

شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۶ - تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 12:09:21 01/04/1405 پ.ظ	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به مختصات 554665 x: و 3916743 y:	شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
--	--	---

محاسبات الکتریکی

محاسبات مکانیکی

محاسبات پست



طرح استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکین و متقاضیان

فرم درخواست : جدید

تاریخ تهیه : ۱۴۰۵/۰۱/۲۵

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تاریخ:

شماره درخواست: ۴۳۲۴۸۶۶۰۹ شماره فرعی: ۴۳۵۰۴۵۵۳۹ پرونده:

مهر شرکت:

نام شرکت: شهرداری (پروژه پل چند منظوره) شماره ثبت:

نوع فعالیت: کد موسسه: ۴۱۰۰۰۰

نشانی محل مورد تقاضا: ورامین میدان پوینک پل چند منظوره ورودی شهر

شماره ساختمانی کنتور:

کد پستی: ۳۳۷۱۹۸۹۳۷۹

نشانی مکاتبات: مجتمع ادارات شهرداری ورامین

شماره شناسایی:

کد پستی: ۳۳۷۱۹۸۹۳۷۹

همراه: ۰۹۳۷۶۰۵۳۰۳۶ پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۲۱۳۶۲۴۶۵۷ شماره فاکس:

وضعیت	تعداد انشعاب	تعداد فاز	نوع ولتاژ	آمپراژ	کیلو وات	نوع تعرفه	موضوع تقاضا	شماره اشتراک
درخواستی	۱	دیماند	ثانویه	۲۵۰	۱۵۰/۰	سایر مصارف	جدید	

امضاء متقاضی:

گزارش بازرس مشترکین:

پرونده همسایه:

شماره پرونده یا پرونده های موجود:

وضعیت ساخت: ملک کامل می باشد

محدوده خدمات: شهری

شماره ترانس: ۲۶۶۷

زیربنای کل: ۰/۰ تعداد طبقات: ۰

وضعیت شبکه: دارای شبکه نوع شبکه: ترانس هوایی

متر از کابل مورد نیاز: ۱ نوع کابل: کابل ۱۶×۴

وضعیت حریم: فشار متوسط

وضعیت غیر مجاز: خیر

توضیحات:

آیا نیاز به نظارت تابلو دارد؟: خیر

تعداد بلوک: ۱

فاصله ترانس تا ملک: ۱۰

توضیحات ترانس: ۲۵ کاوا

نحوه ی استفاده از انرژی: اشتراک همسایه

شماره اشتراک غیر مجاز: ۶۴۳۳۰۰۲



توضیحات ابقایی:

جمع تعداد واحدها: ۱

متراژ واحدها: (بالای ۳۰۰ متر: ۰

بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر: ۰

پایین ۲۰۰ متر: ۱)

توضیحات متراژ واحدها:

سرمایش:

کولر آبی

توضیحات سرمایش:

گرمایش:

بخاری. گاز

توضیحات گرمایش:

دستک انشعاب: عدم ناز

توضیحات دستک

نوع تابلو:

سار

توضیحات تابلو:

وضعیت محصور بودن:

خیر

توضیحات وضعیت محصور بودن:

نوع کابل برگشتی:

متراژ کابل مورد نیاز برگشتی:

نتیجه گزارش: اصل مدارک رویت و واگذاری انشعاب مورد تایید می باشد

دلیل رد گزارش:

طول جغرافیایی (X): ۵۵۴۶۶۵۰

عرض جغرافیایی (Y): ۳۹۱۶۷۴۳۰

نام بازرس: حسن جدائی حاجی

تاریخ:

۱۴۰۵/۰۱/۲۵ ساعت: ۲۱:۱۱:۳۱ امضاء:

نوبت اول: پل ورودی چندمنظوره ورودی شهر ورامن (و موزه نگارخانه در قسمت بالای پل) و دو آسانسور در دو طرف پل و

نام بازرس:

تاریخ:

ساعت: امضاء:

نوبت دوم:











