



شرکت مدیریت تولید برق زرناد

«استعلام بهاء»

کد فرم : FR-WR-06

ویرایش : ۴

شماره درخواست : ۱۰۵۵-۱۰۵۴-۱۰۵۳-۱۲۰۳

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

شماره استعلام : ۱۴۰۵/۶۶۷۰

شرکت / فروشگاه

بدینوسیله تقاضا می شود قیمت پیشنهادی خود را برای کالاهای مشروحه زیر ارائه فرمائید.

ردیف	شرح	واحد	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	اسپلیت سرد و گرم 18000 «طبق مشخصات فنی پیوست»	دستگاه	۱		
۲	اسپلیت سرد و گرم 12000 «طبق مشخصات فنی پیوست»	دستگاه	۳		
۳	کولر آبی سلولزی 4000 «طبق مشخصات فنی پیوست»	دستگاه	۱		
				مالیات بر ارزش افزوده	
				جمع کل به عدد	
				جمع کل به حروف	

*انجام کالای مذکور صورتحسابی خواهد بود.

*پیشنهاد خود را حداکثر ظرف مدت ۴ روز ارسال نمایید.

*ارسال صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان الزامی می باشد.

*پیشنهاد بایستی به صورت ریالی ارائه و برای مدت حداقل یک ماه اعتبار داشته باشد.

* کلیه هزینه های تبعی از جمله هزینه حمل کالا تا مقصد، بارگیری، هزینه بیمه و ... به عهده فروشنده می باشد.

*در صورتیکه پیشنهاد دهنده شرکت دانش بنیان می باشد مدارک خود را بارگذاری نماید.

* در صورتیکه پیشنهاد دهنده در لیست بلند شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد مدارک خود را بارگذاری نماید.

* محل تحویل کالا نیروگاه زرناد واقع در استان کرمان- شهرستان زرناد- میدان امام خمینی- بعد از پل راه آهن- نیروگاه زرناد می باشد.

* برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۴-۳۱۴۲۵۵۸۱ اداره تدارکات و قراردادها شرکت مدیریت تولید برق زرناد تماس حاصل نمایید.

* مبلغ کالاهای خریداری شده پس از تحویل به نیروگاه و در صورت تطابق کامل با نمونه نگه داری شده نزد خریدار قابل پرداخت می باشد.

* رعایت شرایط مندرج در استعلام های این شرکت برای پیشنهاد دهندگان الزامی می باشد و شرایط مزاد بر موارد مندرج در استعلام توسط پیشنهاد دهنده قابل قبول نمی باشد.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

اداره تدارکات و قراردادها

شهرستان زرناد- میدان امام خمینی- بعد از پل راه آهن کدپستی: ۷۷۶۱۴۱۳۳۷۰ تلفن: ۳۱۴۲۵۵۰۰ (۰۳۴) دوزنگار: ۳۱۴۲۵۵۵۹ (۰۳۴)



شماره ۱۰۰۰
مجله خرید چهار دستگاه کولر گازی اسپلیت سرد و گرم

شماره:

تاریخ:

یوست:.....

الف- مشخصات فنی :

مشخصات فنی کولر گازی دیواری			
اسپلیت سرد و گرم	اسپلیت سرد و گرم	نوع کولر گازی	
GPLUS	GPLUS	برند	
GAC-TV18TPN1	GAC-TV12TP1	Order Number	
18000	12000	ظرفیت اسمی	
18000 BTU/hr	12000 BTU/hr	سرمايش	ظرفیت
18500 BTU/hr	12500 BTU/hr	گرمایش	
7.4 آمپر	5 آمپر	سرمايش	جریان مصرفی
6.9 آمپر	4.6 آمپر	گرمایش	
1633 وات	1089 وات	سرمايش	توان مصرفی
1498 وات	1012 وات	گرمایش	
$800 \text{ m}^3/\text{h}$	$500 \text{ m}^3/\text{h}$	سرمايش	میزان گردش هوا
$800 \text{ m}^3/\text{h}$	$590 \text{ m}^3/\text{h}$	گرمایش	
3.23 W/W	3.23 W/W	سرمايش	بازدهی
3.62 W/W	3.62 W/W	گرمایش	
46 db	41 db	داخلی	میزان شدت صدا
55 db	54 db	خارجی	
1 Ph 220V	1 Ph 220V	برق مصرفی	
روتاری T1	روتاری T1	نوع کمپرسور	
بله	بله	دارای اینورتر	
R410a	R410a	نوع گازی مبرد	
A	A	رده انرژی	
۱ دستگاه	3 دستگاه	تعداد	

ب- الزامات فنی:

- ۱- محل تحویل انبار شرکت مدیریت تولید برق زرنده می باشد.
- ۲- کولرها بایستی دارای حداقل ۵ سال گارانتی کمپرسور و حداقل ۱۸ ماه خدمات پس از فروش باشد .
- ۳- بروشور ، کاتالوگ و دیتاشیت دستگاه بایستی تحویل گردد .



شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

شرح خرید یک دستگاه کولر آبی سلولزی

الف - مشخصات فنی :

مشخصات فنی کولر سلولزی	
آبی سلولزی پلیمری	نوع کولر
ایرومکس	برند
AM40 بغل زن و مجهز به اینورتر هوشمند	مدل
$4000m^3/h$	ظرفیت هوادهی
0.9 A	جریان مصرفی
200 W	توان مصرفی
90%	بازدهی
پلیمر آنتی UV و رسوب	جنس بدنه
نانو سلولزی با ضخامت ۱۰ سانتی متر	نوع پد
220 V , 50 HZ , 1Phase	نوع تغذیه
A ⁺⁺⁺	رده انرژی
پمپ تخلیه (Drain pump) و سیستم کنترل سطح آب	مجهز به

ب - الزامات فنی:

- ۱- محل تحویل انبار شرکت مدیریت تولید برق زرند می باشد.
- ۲- کولر بایستی دارای حداقل ۲ سال گارانتی تعویض و حداقل ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد .
- ۳- بروشور ، کاتالوگ و دیتاشیت دستگاه بایستی تحویل گردد .

۰۳۴-۳۱۴۲۵۵۰۰
034-31425500

۰۳۴-۳۱۴۲۵۵۶۰
034-31425560

۷۷۶۱۴۱۳۳۷۰
7761413370

info@zarkpp.ir

www.zarkpp.ir

کرمان، زرند، میدان امام خمینی (ره)، بعد از پل راه آهن، شرکت مدیریت تولید برق زرند (نیروگاه حرارتی بخار)
After the railway bridge, Imam Khomeini Square, Zarand, Kerman, Power Generation Management Co.