

به نام خدا

تعمیر کلی انجین مولد برق دورمن ۲۷۵ کیلو وات ایستگاه تقویت فشار گاز مارون ۶

درخواست کار: ۰۱۴-۰۴۰۸۱۸۶

- ۱- جداسازی و تعمیر رادیاتور و نصب مجدد آن (با تائیدیه کارفرما)
- ۲- تهیه و تعویض کلیه تسمه ها و بررسی هرز گرد و غلطک سفت کن تسمه ها
- ۳- جدا سازی و بررسی سرسیلندر و تست آن و تعویض سیت های سوپاپ
- ۴- تهیه و تعویض کلیه ادوات سرسیلندر (سوپاپ- گاید- اسپک- واشر کامل- با تائید کارفرما)
- ۵- جداسازی کارتل روغن و تعویض گاسکت آن
- ۶- بررسی بلوک سیلندر و تهیه و تعویض کلیه ادوات (بوش های سیلندر و پیستون ها و رینگ ها - و تعویض یاتاقان های ثابت و متحرک با تائیدیه کارفرما)
- ۷- تعمیر و تراش میل لنگ با نظر کارفرما
- ۸- جدا سازی و بررسی خنک کننده روغن و رفع اشکال از آن
- ۹- تهیه و تعویض واترپمپ دیزل پمپ دیزل ژنراتور
- ۱۰- تعمیر پمپ سوخت و انژکتورها
- ۱۱- نصب کلیه تجهیزات تعمیر و تعویض دستگاه (سرسیلندر- کارتل- پمپ ها-...) و تکمیل انجین

۱۲- نصب- راه اندازی و تست میدانی زیر بار

۱۳- مدت زمان انجام کار ۶۰ روز می باشد

- بارگیری و حمل دستگاه از محل استقرار به کارگاه مورد نظر و بلعکس به عهده پیمانکار می باشد.
- تجهیز مورد نظر میبایست دارای گارانتی یک ساله باشد.
- در طول مدت گارانتی در صورت بروز مشکل کلیه هزینه های تعمیر تجهیز به عهده پیمانکار می باشد.
- تعویض یا تعمیر هر کدام از تجهیزات دستگاه می بایست با تائیدیه کارفرما باشد.
- پیمانکار موظف است در طول اجرای پروژه مرتب مراحل پیشرفت کار را به کارفرما گزارش دهد.

