

درخواست مشخصات فنی

شیر کشویی (شیر قطع و وصل) Cast Iron Flange type Gate Valve

۱. نوع شیر : زبانه لاستیکی

۲. سایز : (براساس لیست پیوست مناقصه)

۲. فشار (PN) : ۲۵/۱۶/۱۰ (براساس لیست پیوست مناقصه)

۳. طراحی و ساخت : DIN 3352 – Prat 4

۴. سوراخکاری فلنج ها : DIN EN 1092-Part 2 (DIN 2501)

۵. استاندارد : DIN EN 558-1 Series 15 DIN 3202 (F4) : Face to Face

بر اساس درخواست نیز DIN 3202 – F5 نیز ساخته می شود

۶. تست نهایی : DIN EN 12266-1 ISO 5208 از دو طرف صورت گیرد

۷. جهت آب بندی : دو طرفه

۸. جهت بسته شدن : در جهت عقربه های ساعت بر روی فلکه و یا عملگر مشخص گردد

۹. نوع پوشش : 250 میکرون اپوکسی (لایه خشک) بهداشتی پودری الکترواستاتیک EP-P RAL 5005 And 5015 دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی

۱۰. جنس زبانه: GGG40 با پوشش لاستیکی EPDM یا NBR – پیچ و مهره : شش گوشه استنلس استیل یا خشکه گالوانیزه 8.8 با لاک محافظ –
ماردون : یکپارچه و از استنلس استیل 1.4021 با رزوه رولینگ شده و بدون جوشکاری

Hand Wheel : Cast Iron with ergonomic Design – body/Cover : GGG40/50 – Back Seal : EPDM –

Spindle : X20Cr13 – O ring : NBR- بوش محور : برنز

۱۱. باز و بسته نمودن شیر باید به صورت روان انجام پذیرد.

۱۲. موارد شماره سریال ، سایز ، فشار کار ، جنس بدنه و همچنین نام سازنده باید روی بدنه شیر یا پلاک فلزی متصل به شیر قید گردد.

۱۳. بسته بندی باید به نحوی باشد که در حمل و نقل سطوح فلنج آسیب نبیند . در صورت هر نوع صدمه به پوشش در حین بارگیری و یا حمل باعث رد شدن کالا میگردد.

۱۴. رعایت بند های فوق الزامیست.

امضا فروشنده

امضا خریدار