


شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱ از ۱۱

دفترچه خلاصه طرح

مدیریت توزیع برق: امور برق طارم

نوع طرح: نیروورسانی - نیروورسانی
نوع انشعاب:

عنوان طرح: تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیزج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم		
درخواست کننده: چاه آب شرب روستای سرخه دیزج	شماره: 522360268	تاریخ: 1405/01/15
نام طراح: محمد حیدری (کارشناس طرح)	تاریخ تصویب طرح: 1405/02/06	
کد طرح: S05110052		
آدرس طرح: طارم روستای سرخه دیزج		

شامل:

مشخصات طرح (طرح در یک نگاه)

نقشه طرح / کروکی (UTM)

لیست تجهیزات برآوردی

مشخصات طرح (طرح در یک نگاه)

مبلغ ریالی کل پروژه: 4954209556


شبکه فشارمتوسط هوایی	متراژ احداث: 160 متراژ برکناری: 0 متراژ جابه جایی: 62	
سیم آلومینیوم نمره 42 فوکس		
سیم آلومینیوم نمره 126 هاپنا		

نسبت ظرفیت کل به تعداد مشترک	0	کیلوولت آمپر بر مشترک
نسبت طول خط فشارمتوسط به تعداد مشترک	160	متر بر مشترک
نسبت طول خط فشارضعیف به تعداد مشترک	0	متر بر مشترک

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۲ از ۱۱

دفترچه خلاصه طرح

مختصات محل پروژه و مسیریابی



جهت مسیریابی به محل پروژه توسط موبایل QR Code را اسکن فرمایید.

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Long و Lat
1	- T1 - (SAPR50LL-E) 9/400 !(br/>12/600 - (T(244,8>(0) (00c#c12	39S 317099.54 4075878.95	Lat: 36.8111010776837 - Long: 48.9495717967931
2	(0) - P5	39S 317110.17 4076032.59	Lat: 36.8124873138886 - Long: 48.9496539698415
3	P6 - (3B(120,8)<00c#b12)	39S 317093.55 4075946.54	Lat: 36.8117088179413 - Long: 48.9494884280326
4	P1 - (3B(120,8)<00c#b12)	39S 317072.94 4075991.86	Lat: 36.8121131246645 - Long: 48.9492467214133
5	-P1 - (M1E2.44 (M1CZ2.44-12600,12600	39S 317077.95 4076033.39	Lat: 36.8124882622902 - Long: 48.9492928101669
6	P4 - (M1DE2.44-12400)	39S 317049.1 4076034.47	Lat: 36.8124923619842 - Long: 48.9489692924082



شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مدیریت توزیع برق امور برق طارم



شماره طرح : S05110052 و شماره درخواست : 522360268 با عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم به آدرس: طارم روستای سرخه دیج		شیت : ۲		ارسال طرح به جامع مشترکین													
+ 19.1 - UTM: 317053.5, 4076060.2, 39S, WGS84 Lat: 36.812725287306485 Lng: 49.94901295500902 		علامت طرح <table><tr><th>نام</th><th>تصویر</th></tr><tr><td>پست هوایی پیشنهادی</td><td></td></tr><tr><td>پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)</td><td></td></tr><tr><td>پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)</td><td></td></tr><tr><td>پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)</td><td></td></tr><tr><td>کات اوت فیوز پیشنهادی</td><td></td></tr></table>				نام	تصویر	پست هوایی پیشنهادی		پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)		پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)		پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)		کات اوت فیوز پیشنهادی	
		نام	تصویر														
		پست هوایی پیشنهادی															
		پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)															
		پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)															
پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)																	
کات اوت فیوز پیشنهادی																	
مدیر امور علی اصغر الماسی (مدیر امور) PM ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		رئیس اداره خدمات مشترکین علی حسنخانی (رئیس اداره خدمات مشترکین) PM ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		رئیس اداره بهره برداری رحیم رضایی (رئیس اداره بهره برداری) PM ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶													
رئیس اداره مهندسی علی جعفری (رئیس اداره مهندسی) PM ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		کارشناس عالی کنترل طرح ستاد-۲ حسین منصوری واکسی زنجان (کارشناس عالی کنترل طرح ستاد-۲) PM ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		کارشناس کنترل طرح و نظارت علی جعفری (کارشناس کنترل طرح و نظارت) AM ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶													
		کارشناس طرح محمد حیدری (کارشناس طرح) AM ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵															



شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مدیریت توزیع برق امور برق طارم



شماره طرح : S05110052 و شماره درخواست : 522360268 با عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم به آدرس: طارم روستای سرخه دیج		شیت : ۳		ارسال طرح به جامع مشترکین	
		علائم طرح			
		نام		تصویر	
		ست هوایی پیشنهادی			
		پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)			
		پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)			
پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)					
ات اوت فیوز پیشنهادی					
مدیر امور		رئیس اداره خدمات مشترکین		رئیس اداره بهره برداری	
علی اصغر الماسی (مدیر امور)		علی حسنخانی (رئیس اداره خدمات مشترکین)		رحیم رضایی (رئیس اداره بهره برداری)	
PM ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		PM ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		PM ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶	
رئیس اداره مهندسی		علی جعفری (رئیس اداره مهندسی)		کارشناس عالی به کنترل طرح ستاد-۲	
حسین منصوری واکسی زنجانی (کارشناس عالی به کنترل طرح ستاد-۲)		PM ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		کارشناس کنترل طرح و نظارت	
PM ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		AM ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		محمد حیدری (کارشناس طرح)	
AM ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵					



شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مدیریت توزیع برق امور برق طارم



شماره طرح : S05110052 و شماره درخواست : 522360268 با عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیزج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم به آدرس: طارم روستای سرخه دیزج		شیت : ۴		ارسال طرح به جامع مشترکین															
				<table><tr><th colspan="2">علائم طرح</th></tr><tr><th>تصویر</th><th>نام</th></tr><tr><td></td><td>پست هوایی پیشنهادی</td></tr><tr><td></td><td>پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)</td></tr><tr><td></td><td>پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)</td></tr><tr><td></td><td>پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)</td></tr><tr><td></td><td>کات اوت فیوز پیشنهادی</td></tr></table>		علائم طرح		تصویر	نام		پست هوایی پیشنهادی		پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)		پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)		پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)		کات اوت فیوز پیشنهادی
علائم طرح																			
تصویر	نام																		
	پست هوایی پیشنهادی																		
	پایه سیمانی 12 متری موجود (چهارگوش)																		
	پایه سیمانی 12/400 پیشنهادی (چهارگوش)																		
	پایه سیمانی 12/600 پیشنهادی (چهارگوش)																		
	کات اوت فیوز پیشنهادی																		
مدیر امور علی اصغر الماسی (مدیر امور) PM ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		رئیس اداره خدمات مشترکین علی حسنخانی (رئیس اداره خدمات مشترکین) PM ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		رئیس اداره بهره برداری رحیم رضایی (رئیس اداره بهره برداری) PM ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶															
رئیس اداره مهندسی علی جعفری (رئیس اداره مهندسی) PM ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		کارشناس عالی کنترل طرح ستاد-۲ حسین منصوری واکسی زنجان (کارشناس عالی کنترل طرح ستاد-۲) PM ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶		کارشناس کنترل طرح و نظارت علی جعفری (کارشناس کنترل طرح و نظارت) AM ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶															
کارشناس طرح محمد حیدری (کارشناس طرح) AM ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵																			



شماره طرح : S05110052 و شماره درخواست : 522360268 با عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم به آدرس: طارم روستای سرخه دیج

توضیحات طرح

تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر اراضی گیلوان - شهرستان طارم مستلزم موارد زیر است :

1. نصب یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات با ظرفیت 50 کاوا (انتھائی) در موقعیت مشخص شده در طرح(موقعیت T1).
 2. احداث شبکه ف م ه 3*42 با وزن تقریبی 81 کیلوگرم(162 متر).
 3. حفر و تجهیز دو حلقه چاه ارت و نول به صورت حوضچه(مش بندی) در محل پست.
 4. نصب 2 اصله پایه سیمانی 12/600 در موقعیت مشخص شده در طرح.
 5. نصب 2 اصله پایه سیمانی 12/400 در موقعیت مشخص شده در طرح.
 6. نصب یک اصله پایه سیمانی 9/400 در موقعیت مشخص شده در طرح.
 7. نصب تابلو و لوازم اندازه گیری پای پست الزامی می باشد.
 8. نصب یک ست فیوز کات اوت در موقعیت مشخص شده در طرح.
 9. کابل کشی از پست تا محل مصرف با رعایت اصول ایمنی و سطح مقطع مناسب به عهده متقاضی می باشد.
 10. در صورت وجود معارض اعم از حقیقی یا حقوقی رفع معارض و اخذ رضایت محضری به عهده متقاضی می باشد.
 11. نصب کاور در قسمت پوشینگ ترانسفورماتور و برقگیر جهت جلوگیری از پرنده زنی و حفظ ایمنی الزامی می باشد.
 12. پیمان کار و عوامل آن قبل از هرگونه عملیات اجرایی روی شبکه و پایه های نصب شده از استحکام پایه ها اطمینان حاصل نموده و به هنگام صعود و فرود از پایه ها موارد ایمنی را رعایت نمایند.
 13. رعایت حریم 2 متر و 10 سانتی متر از شبکه فشار متوسط هوایی الزامی می باشد.
 - 14- فاصله تقریبی محل احداث پست تا محل مصرف 130 متر می باشد.
 - 15- تغذیه از فیدر گیلانکشه(پست فوق توزیع گیلوان) می باشد.
- با سلام.

احتراماً طرح جهت استحضار و تأیید به حضور ارسال می گردد.

ردیف	نام و نام خانوادگی (سمت)	تاریخ و ساعت	مکان توضیح	توضیح
1	علی جعفری (کارشناس کنترل طرح و نظارت) (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	1405/01/22	طرح	طرح
2	علی جعفری (کارشناس کنترل طرح و نظارت) (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	1405/02/06	کمیته تصویب طرح	کمیته تصویب طرح



صفحه : ۷ از ۱۱

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مدیریت توزیع برق امور برق طارم



شماره طرح : S05110052 و شماره درخواست : 522360268 با عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم به آدرس: طارم روستای سرخه دیج


توضیحات نقاط طرح

نقاط طرح فاقد توضیحات می باشند.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۸ از ۱۱

دفترچه خلاصه طرح

شماره طرح : S05110052	عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیزج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم	نام فهرست بها : فهرست بهای نیروورسانی-کد 3-14040303	نام مدیریت برق: امور برق طارم
--------------------------	---	--	-------------------------------

پست هوایی-پیشنهادی			مبلغ جنس: ۲۶۴۱۶۹۶۱۹		مبلغ دستمزد: ۴۸۲۲۴۹۹۶۰		مبلغ کل: ۳۱۲۳۹۴۶۵۷۹	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء
1	651010698	ترانسفورماتور 50 کاوا (روغنی کم تلفات)	دستگاه	۱	نو	۱۹۶۳۱۲۸۲۰۰	۶۱۴۴۱۲۸۰	۲۰۲۴۵۶۹۴۸۰
2	680000590	سیم مس-ی نمره 35	کیلوگرم	۱۸	نو	۸۷۰۴۱۲۵	۱۷۹۳۵۷	۸۸۸۳۴۸۲
3	109000606	خاک بنتونیت (اکتیو شده)	کیلوگرم	۶۰۰	نو	۴۴۱۵۱	۱۴۸۲۷۳	۱۹۲۴۲۴
4	674004702	فیوز کات اوت	عدد	۳	نو	۲۸۲۸۸۴۰۶	۴۴۴۸۲۰۶	۳۲۷۳۶۶۱۲
5	120000209	تیر سیمانی 9 / 400	اصله	۱	نو	۷۰۶۴۲۱۷۵	۲۱۸۸۷۲۷۹	۹۲۵۲۹۴۵۴
6	4262	حفاری حوضچه ارت نیمه سنگی(مخلوط خاک و سنگ که به صورت دستی یا با استفاده از بیل مکانیکی (لاستیکی) قابل حفاری است)	متر مکعب	۷	نو	۱۰۶۰۳۷۶۰	۱۰۶۰۳۷۶۰	۷۴۲۲۶۳۲۰
7	730000340	برقگیر 24 کیلو ولت 10 کیلو آمپر سیلیکونی	عدد	۳	نو	۱۸۴۳۲۴۹۳	۴۴۴۸۲۰۶	۲۲۸۸۰۶۹۹
8	950001338	حفاظ ضد سرقت ترانسفورماتور 75-25 کاوا	عدد	۱	نو	۴۹۸۲۷۹۶۲	۱۰۸۲۳۸۹۶	۶۰۶۵۱۸۵۸
9	683012907	کابل فشار ضعیف مفتولی فولادی آلیاژی 1 * 70	متر	۴۵	نو	۹۲۰۸۷۱	۱۷۹۸۴۹	۱۱۰۰۷۲۰
10	261007309	سکوی ترانسفورماتور 160 250- کاوا . یک عدد ناودانی نمره 10 بطول 2/5 متر	عدد	۲	نو	۱۵۱۴۹۹۹۴	۴۹۲۸۴۰۳	۲۰۰۷۸۳۹۷
11	171007505	کفی ترانسفور ماتور 60سانتیمتری از ناودانی نمره 10	عدد	۶	نو	۳۴۰۸۷۴۸	۲۴۶۰۷۹۴	۵۸۶۹۵۴۲
12	1672	حفاری کانال نیمه سنگی(مخلوط خاک و سنگ که به صورت دستی یا بیل مکانیکی لاستیکی قابل حفاری است	متر مکعب	۴.۸	نو	۷۲۹۰۷۸۴	۷۲۹۰۷۸۴	۷۲۹۰۷۸۴
13	121000202	کنسول افقی 2/44 متری	عدد	۲	نو	۱۵۲۶۳۷۵۵	۲۱۵۶۶۴۸	۱۷۴۲۰۴۰۳
14	410000300	لوله گالوانیزه نمره 2/5	متر	۱۲	نو	۱۸۲۹۱۲۷	۴۴۴۴۸۵	۲۲۷۳۶۱۲
15	691020102	کابلشو بی متال نمره 50	عدد	۹	نو	۹۷۲۱۲۴	۱۳۳۴۴۶۲	۲۳۰۶۵۸۶
16	691020104	کابلشو بی متال نمره 70	عدد	۷	نو	۱۰۹۸۳۷۴	۱۳۳۴۴۶۲	۲۴۳۲۸۳۶
17	1702	جوشکاری هر دستگاه پست هوایی	دستگاه	۱	نو	۱۶۲۴۳۷۸۵	۱۶۲۴۳۷۸۵	۱۶۲۴۳۷۸۵
18	178524830	نصب پلاک پست	عدد	۱	نو	۱۸۹۳۷۴۹	۱۳۹۵۵۶۱۴	۱۵۸۴۹۳۶۳
19	170318104	تسمه حائل جهت کنسول 2/44 متری بطول 800 میلیمتر	عدد	۷	نو	۱۷۴۰۸۲۵	۴۴۳۸۰۴	۲۱۸۴۶۲۹
20	109002403	بتن با عیار 250	متر مکعب	۰.۳۵	نو	۱۱۳۶۲۴۹۵	۲۲۱۹۴۰۲۲	۳۳۵۵۵۱۷


دفتريچه خلاصه طرح

مبلغ کل: ۱۸۱۴۹۵۱۷۹۱		مبلغ دستمزد: ۴۷۱۴۷۴۸۴۵		مبلغ جنس: ۱۳۴۳۴۷۶۹۴۷			شبکه فشار متوسط هوایی-پیشنهادی		
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
1	12000219 8	تیر سیمانی 12 / 600	اصله	۲	نو	۱۲۱۱۰۰۸۷۱	۳۵۹۹۰۹۴۸	۱۵۷۰۹۱۸۱۹	۳۱۴۱۸۳۶۳۸

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۰ از ۱۱

دفترچه خلاصه طرح


شماره طرح : S05110052	عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیزج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم	نام فهرست بها : فهرست بهای نیروسانی-کد 3-14040303	نام مدیریت برق: امور برق طارم
--------------------------	---	--	-------------------------------

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
2	68000220 2	سیم آلومینیوم نمره 42 فوکس	کیلوگرم	۷۴.۶	نو	۳۶۵۸۲۵۵	۳۰۹۲۳۶	۳۹۶۷۴۹۱	۲۹۵۹۷۴۸۲۹
3	12000200 7	تیر سیمانی 12 / 400	اصله	۲	نو	۱۰۰۹۱۷۳۹۳	۲۸۸۰۲۹۷۷	۱۲۹۷۲۰۳۷۰	۲۵۹۴۴۰۷۴۰
4	12100050 4	کنسول پرچمی 120 * 80	عدد	۱۲	نو	۱۶۳۹۹۰۷۶	۳۱۷۶۰۰۹	۱۹۵۷۵۰۸۵	۲۳۴۹۰۱۰۲۰
5	1676	حفاری چاله سنگی(حفاری چاله توسط دژبر یا دستگاه کمپرسور	متر مکعب	۲.۵۸	نو		۴۰۲۴۰۹۸۵	۴۰۲۴۰۹۸۵	۱۰۳۸۲۱۷۴۱
6	67400470 2	فیوز کات اوت	عدد	۳	نو	۲۸۲۸۸۴۰۶	۴۴۴۸۲۰۶	۳۲۷۳۶۶۱۲	۹۸۲۰۹۸۳۶
7	12100020 2	کنسول افقی 2/44 متری	عدد	۵	نو	۱۵۲۶۳۷۵۵	۲۱۵۶۶۴۸	۱۷۴۲۰۴۰۳	۸۷۱۰۲۰۱۵
8	72100850 6	مقره 24 کیلو ولت بشقابی (سیلیکونی)	عدد	۱۸	نو	۴۲۷۶۳۷۴	۴۴۹۳۰۱	۴۷۲۵۶۷۵	۸۵۰۶۲۱۵۰
9	26201210 7	کلمپ انتهایی 3 پیچه	عدد	۱۸	نو	۳۲۹۹۹۹۸	۱۰۸۲۳۸۹	۴۳۸۲۳۸۷	۷۸۸۸۲۹۶۶
10	10900240 3	بتن با عیار 250	متر مکعب	۱.۸۸	نو	۱۱۳۶۲۴۹۵	۲۲۱۹۴۰۲۲	۳۳۵۵۶۵۱۷	۶۳۰۸۶۲۵۲
11	1674	حفاری چاله نیمه سنگی(حفاری مخلوط خاک و سنگ که به صورت دستی انجام می شود	متر مکعب	۲.۸۸	نو		۱۳۲۵۴۷۰۰	۱۳۲۵۴۷۰۰	۳۸۱۷۳۵۳۶
12	10000180 2	سنگ لاشه	متر مکعب	۲.۷۴	نو	۱۰۷۲۲۴۷۳	۹۴۶۷۶۴	۱۱۶۶۹۲۳۷	۳۱۹۷۳۷۰۹
13	26200170 9	رکاب گیرنده	عدد	۱۸	نو	۶۱۸۷۴۹	۲۴۶۵۵۶	۸۶۵۳۰۵	۱۵۵۷۵۴۹۰
14	72100770 8	مقره 24 کیلو ولت ثابت (سیلیکونی)	عدد	۳	نو	۴۲۷۶۳۷۴	۴۴۹۳۰۱	۴۷۲۵۶۷۵	۱۴۱۷۷۰۲۵
15	23102060 8	پیچ ومهره گالوانیزه 16 * 250	عدد	۱۴	نو	۵۰۴۹۹۹	۴۵۰۹۹۴	۹۵۵۹۹۳	۱۳۳۸۳۹۰۲
16	17031810 4	تسمه حائل جهت کنسول 2/44 متری بطول 800 میلیمتر	عدد	۶	نو	۱۷۴۰۸۲۵	۴۴۳۸۰۴	۲۱۸۴۶۲۹	۱۳۱۰۷۷۷۴
17	26201170 4	کلمپ دویچه ارتباط	عدد	۶	نو	۶۹۳۸۰۷	۸۲۱۳۹۹	۱۵۱۵۲۰۶	۹۰۹۱۲۳۶
18	23102040 0	پیچ ومهره گالوانیزه 16 * 350 دوسردنده	عدد	۶	نو	۸۳۱۳۰۷	۵۴۱۱۹۳	۱۳۷۲۵۰۰	۸۲۳۵۰۰۰
19	67100130 3	فیوز المان 6 آمپر	عدد	۶	نو	۷۳۷۹۵۸	۵۳۳۷۸۴	۱۲۷۱۷۴۲	۷۶۳۰۴۵۲
20	23103060 8	پیچ ومهره گالوانیزه 16 * 250 دوسردنده	عدد	۶	نو	۶۴۱۳۴۹	۵۴۱۱۹۳	۱۱۸۲۵۴۲	۷۰۹۵۲۵۲
21	23100370 4	پیچ ومهره گالوانیزه 16 * 50	عدد	۱۳	نو	۲۲۷۲۴۹	۲۶۹۵۸۱	۴۹۶۸۳۰	۶۴۵۸۷۹۰
22	70201290 1	کاور فیوز کات اوت	عدد	۳	نو	۱۳۲۸۸۲۹	۷۹۲۹۳۱	۲۱۲۱۷۶۰	۶۳۶۵۲۸۰

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۱ از ۱۱

دفترچه خلاصه طرح

شماره طرح : S05110052	عنوان : تامین برق «چاه آب شرب روستای سرخه دیزج» به میزان «30» کیلووات و «3*50» آمپر- شهرستان طارم	نام فهرست بها : فهرست بهای نیروسانی-کد 3-14040303	نام مدیریت برق: امور برق طارم
--------------------------	---	--	-------------------------------

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
23	683023906	سیم روکش دار آلومینیومی 42*1	متر	۹	نو	۵۰۳۳۲۵	۱۶۱۶۸۵	۶۶۵۰۱۰	۵۹۸۵۰۹۰
24	112000030	کانکتور ارتباط خط با کاور(سیم به کابل) سیم روکشدار هوایی	عدد	۳	نو	۸۲۰۶۲۴	۱۱۰۹۵۱۰	۱۹۳۰۱۳۴	۵۷۹۰۴۰۲
25	231033505	پیچ ومهره گالوانیزه 16 * 350	عدد	۴	نو	۶۴۰۰۸۶	۴۵۰۹۹۴	۱۰۹۱۰۸۰	۴۳۶۴۳۲۰
26	950001621	کاور مقره ثابت سلیکونی	عدد	۱	نو	۲۹۰۱۳۷۵	۷۹۲۹۳۱	۳۶۹۴۳۰۶	۳۶۹۴۳۰۶
27	170318102	تسمه حائل جهت کنسول 2/44 متري بطول 721 میلیمتر	عدد	۳	نو	۱۰۴۷۸۷۴	۱۳۸۰۶	۱۰۶۱۶۸۰	۳۱۸۵۰۴۰

شبکه فشارمتوسط هوایی-جابجایی پیشنهادی				مبلغ جنس:		مبلغ دستمزد: ۱۵۳۱۱۱۸۶		مبلغ کل: ۱۵۳۱۱۱۸۶	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
1	680004005	سیم آلومینیوم نمره 126 هاین-ا	کیلوگرم	۸۷.۲	جابجایی مستعمل		۱۷۵۵۸۷	۱۷۵۵۸۷	۱۵۳۱۱۱۸۶