

شماره تقاضا ۵۵۰۰۰۹	تاریخ استعلام ۱۴۰۵/۰۵/۲۰	مهلّت ارسال پاسخ فوری	فکس مجازی ۰۳۱-۳۸۱۳۳۹۳۷	آدرس پستی اداره اصفهان، چهار باغ بالا، روبروی مجتمع	خریدار امور کالای گاز استان اصفهان
			تلفن ۰۳۱-۳۳۸۶۲۵۳۸-۴۰	مرکزی، پارک، شرکت گاز استان اصفهان	
			تلفکس ۰۳۱-۳۳۸۷۶۱۹۰	آدرس تحویل کالا اصفهان، فلکه ی دانشگاه صنعتی، جنب	
			نمبر ۰۳۱-۳۳۸۶۰۰۷۶	امام زاده سید محمد، انبار شهید فلسفی	
ملاحظات شرح کالا در فاکتور و مؤدیان مالیاتی(برنده استعلام)می بایست یکسان و مطابق شرح سفارش باشد- فروشنده می بایست طی نامه ای(اصل نامه می بایست ارسال گردد)شماره سفارش سامانه ستاد، شماره حساب،شماره فاکتور و شماره مالیاتی را به این امور ارسال نماید.			تلفن	آدرس فروشنده	فروشنده
			نمبر		

استعلام بها پیوست ندارد ☐ دارد ☒ تعداد برگ: ۱

لطفا پیشنهاد قطعی خود را برای جنس / اجناس با مشخصات، مقادیر و مندرجات زیر تکمیل و ارسال فرمائید

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد	تاریخ تحویل	قیمت واحد	قیمت کل
۱	ایزولاتور و مبدل RS۲۳۲ TO RS۴۸۵ ADAM۴۵۲۰۱-AE مطابق شرح و مشخصات پیوست	عدد	۷	فوری		

نماینده خریدار	خریدار	فروشنده
تاریخ و امضا حسین رحمتی Rohmati	تاریخ و امضا مهرداد نصری مهرداد	تاریخ، مهر و امضا
جمع هزینه ی اقلام (ریال)		
مالیات بر ارزش افزوده (ریال)		
تاریخ و مهر و امضا		

شرایط استعلام

کالای درخواستی می بایستی مطابق مشخصات فنی پیوست ساخته شده و مورد تأیید واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان یا نماینده خریدار باشد.ضمانت کالا(GUARANTY): کالای موضوع استعلام و معامله به مدت ۲ سال شمسی از زمان تحویل و تسلیم به خریدار، از طرف فروشنده دارای تضمین و گارانتی می باشد.فروشنده در طول این دوره متعهد است بدون قید و شرط و هزینه نسبت به جایگزینی کالای معیوبی که معایب آن ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی صحیح و یا به کار بردن مواد،قطعات و تجهیزات نامرغوب و بی کیفیت باشد اقدام و خسارت وارده را جبران نماید.رعایت و اجرای درج شماره سفارش ۵۵۰۰۰۹ در علامت گذاری بر روی هر کالا و بسته ارسالی و تمام مکاتبات،مستندات و محموله های ارسالی به شرکت گاز استان اصفهان الزامی است-پیشنهاد فروشنده می بایستی برای مدت ۶۰ روز معتبر باشد-هزینه بارگیری و حمل کالا به اصفهان،فلکه دانشگاه صنعتی،جنب امامزاده سید محمد(انبار شهید فلسفی)برعهده فروشنده خواهد بود-کلیه عوارض و هزینه های قانونی به عهده فروشنده می باشد-شماره تقاضای فوق الذکر در تمام مکاتبات،مستندات و محموله های ارسالی به شرکت گاز استان اصفهان می بایستی قید گردد-بهای کالای مورد معامله(۳۰ الی ۴۵ روز کاری)بعد از تأیید و تحویل قابل پرداخت خواهد بود-فروشنده با ارسال پیشنهاد قیمت تأیید می نماید که از مشخصات مورد معامله اطلاع کامل داشته و در اجرای آن (چنانچه برنده شناخته شد) به عذر عدم اطلاع نمی تواند اعتراض کند.**مشخصات فنی کالای مورد سفارش پیوست می باشد***

الزامات فنی مبدل ایزوله RS۲۳۲ به RS۴۸۵/۴۲۲

مبدل شفاف سیگنال های RS۲۳۲ به RS۴۸۵ یا RS۴۲۲ با قابلیت ایزولاسیون توری، کنترل هوشمند جهت داده در باس RS۴۸۵ و حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ

ویژگی اصلی:

۱. نظارت داخلی خودکار بر باس RS۴۸۵
۲. عدم نیاز به سیگنال های کنترل جریان خارجی برای RS۴۸۵
۳. ایزولاسیون حداقل ۳۰۰۰ ولت DC
۴. قابلیت شبکه تا فاصله ۱۲۰۰ متر
۵. مقاومت داخلی ۱۲۰ اهم
۶. نشانگر LED وضعیت تغذیه و جریان داده برای عیب یابی
۷. قابلیت نصب روی ریل DIN یا پنل

مشخصات الکتریکی:

۱. ولتاژ تغذیه: ۱۰ تا ۴۸ ولت DC
۲. مصرف توان
- ۰.۶ وات در ۲۴ ولت DC
۳. رابط RS۲۳۲ کانکتور مادگی DB۹
۴. رابط RS۴۲۲/۴۸۵ ترمینال پیچی قابل اتصال

شرایط محیطی:

۱. دمای کاری ۴۰- الی ۸۵ درجه سانتی گراد
۲. دمای نگهداری ۴۰- الی ۸۵ درجه سانتی گراد

خرید تعداد ۷ عدد ایزولاتور	استعلام شماره: ۰۵۰۰۰۰۹
صفحه ۱ از ۱	پیوست شماره: ۱