

شماره انبار		شماره درخواست پروژه / خرید مستقیم REQUEST NO
STORE NO.	رمز سازمانی ADMIN	
اصلی	فرعی	0402328
12	48	

الکترو پمپ جهت گودال آب و نفت واحد بهره برداری پنبج

محل تحويل : كلا

انتظار ۱۲

天

شماره حساب	ACCT. NO.	083014010225001 83900021990001
تاریخ نیاز به کالا	REQUEST DATE	
رمز فوریت	URG CODE	N
اجازه خروج	WORK R.I.S	
نشانه تقاضا	INDENT SYMBOL	SID
تاریخ درخواست	REQUEST DATE	1404/10/02
تعداد اقلام	ITEM COUNT	1
مقادیر	TOTAL QTY.	2

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا 37000000001	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	VAL
01	37000000001	NO	AVL استعلام از منابع PUMP TYPE: HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP(OH2 PUMPIRAN 50-250 WITH STAINLESS STEEL 316 PARTS OPERATING CONDITIONS LIQUID: DIRTY WATER LIQUID TEMPERATURE: MIN-50 °C - MAX 140 °C S.G:0.8-1.2 Q(RATED): 45 m³/hr H(RATED): 70 m SPEED: 2950 RPM INLET FLANGE:65 mm, CLASS 150, RF OUTLET FLANGE: 50 mm, CLASS 150, RF SEALING TYPE MECHANICAL SEAL, PLAN 31 SEAL FACES SIC VS SIC OR TUNGSTEN CARBIDE COUPLING SPACER TYPE FLEXIBLE COUPLING MATERIALS	2	

تائید امور اداری / ابوٹجہ، اذیحسانی


APPROVED BY

הוא נקרא

COMPILED BY

REQUEST NO شماره تقاضا

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET



شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا	واحد کالا UNIT	DESCRIPTION	شرح کالا	REQUIRED QTY.	مقدار
2 از 2 (۱۳-۵۸۱-۷۸۱)			CASING, SHAFT & SLEEVE, IMPELLER: STAINLESS STEEL 316 INSTALLATION OUTDOOR, DUST, FUMES AMBIENT CONDITIONS TEMPERATURE: 0-52 °C, RELATIVE HUMIDITY (MAX): 95% ELECTROMOTOR SPECIFICATION 3PHASE, EXPLOSION PROOF SQUIREL CAGE, INDUCTION ELECTROMOTOR II2G EXD IIC T3 CAST IRON CONSTRUCTION AMBIENT TEMP. : 52 °C SUN TEMP : 80 °C RELATIVE HUMIDITY : 98% IP : 55 INSULATION CLASS : F TEMP. RISE : B V : 400 V - DELTA P(MAX) : 18.5 KW DIRECTION OF ROTATION : BIDIRECTIONAL IM CODE & SPEED & FRAME SIZE: IN ACCORDANCE WITH PUMP IN ACCORDANCE WITH STANDARD : IPS-M-EL 131 FOR LV MOTOR AND IPS-E-EL-110, IPS-E-EL-100 FOR HAZARDOUS AREA	شرح کالا	REQUIRED QTY.	مقدار



برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه/خرید مستقیم
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO

شماره تقاضا

۲۳۸

شماره طبقه	واحد کالا UNIT	سایر شرایط الحاقی	م.ل.س M.L.S	ت.ن.س T.N.S	CR ST
		۱- تغییر نوع معامله: مناقصه عمومی ☐ استعمال ☒ انجام معامله به روش خاص ☐			
		۲- درخواست ارائه مستندات شامل: کتابچه و دستورالعمل نحوه نگهداری و تعمیرات، مشخصات فنی و استاندارد نقشه ها، کاتالوگ و سایر مدارک بلی ☒ خیر ☐			
		۳- ارائه فهرست قطعات مصرفی دوساله: بلی ☒ خیر ☐			
		۴- ضرورت انجام بازرسی، آزمایش و بازدید امکانات ساخت بلی ☒ خیر ☐			
		۵- لزوم ارائه گواهی نامه های مربوطه: "گواهی آنالیز مواد و گواهی جنس و گواهی تست." بلی ☒ خیر ☐			
		۶- ارائه گواهینامه های مواد اولیه در صورت نیاز: بلی ☐ خیر ☒			
		۷- ارائه مستندات نظام کیفیت: بلی ☐ خیر ☒			
		۸- آموزش کالا: بلی ☐ خیر ☒			
		۹- نصب و راه اندازی: بلی ☐ خیر ☒			
		۱۰- گارانتی (ضمانت): بلی ☒ (۱۸ ماه از تاریخ دریافت کالا یا ۱۲ ماه از تاریخ نصب و راه اندازی) خیر ☐			
		۱۱- خدمات پس از فروش: در صورت مثبت بودن پاسخ مدت خدمات پس از فروش .. سال می باشد. بلی ☐ خیر ☒			
		۱۲- نیاز به نرم افزارهای مربوطه / امکانات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی کالا / خط اینترنت و ... بلی ☐ خیر ☒			
		۱۳- نیاز به ارائه نمونه کالا: بلی ☐ خیر ☒			
		۱۴- نحوه بسته بندی کالا: استاندارد			
		۱۵- مدت زمان تحویل کالا: در اسرع وقت			
		۱۶- آیا نیازی به تغییر در معیارهای ارزیابی فنی پیشنهادات و امتیاز آنها وجود دارد? بلی ☐ خیر ☒			
		۱۷- آیا کالای مورد نیاز دارای استاندارد IPS می باشد؟ ۱۱۰ IPS-E-EL FOR LV MOTOR AND ۱۳۱ IPS-M-EL بلی ☒ خیر ☐ IPS-E-EL-۱۰۰ FOR HAZARDOUS AREA			
		۱۸- آیا نیازی به دریافت اطلاعات مربوط به اثرات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای دارد? بلی ☐ خیر ☒			
		۱۹- فروشنده مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد می باشد؟ بلی ☐ خیر ☒			
		۲۰- آیا برگزاری جلسه توجیهی پیش از ارائه پیشنهاد مورد نیاز می باشد؟ بلی ☐ خیر ☒			
		۲۱- در صورت اعلام نام تجاری پیشنهادی در تقاضای خرید، دلایل آن ذکر گردد.			
		۲۲- سوابق خرید قبلی دارد: شماره درخواست: بلی ☐ خیر ☒			
		۲۳- منابع پیشنهادی (داخلی / خارجی) با درج نشانی و تلفن:			
		۲۴- آیا اقلام تقاضا بصورت تفکیکی از فروشندگان متعدد قابل تهیه می باشد? بلی ☐ خیر ☒			

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIAL
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO

شماره تقاضا

۴۴۸

شماره طبقه بند	واحد کالا UNIT	سایر شرایط الحاقی	ملاحظات	ملاحظات
		۲۵- توضیحات تکمیلی سایر شرایط ۱. ضروری است الکتروموتور و پمپ از سازندگان معتبر و عضو وندور لیست وزارت نفت AVL تأمین گردد. ۲. دور، نحوه اتصال (فلنج یا کوپلینگ) به پمپ، فریم سائز الکتروموتور متناسب با مشخصات پمپ (افقی) باشد. ۳. نمونه منحنی های عملکرد پمپ، ابعاد کلی، جنس قطعات و وزن الکتروپمپ جهت بررسی به همراه پیشنهاد ارائه گردد. ۴. ارائه گواهی های تست های الکتروپمپ و آزمایشات الکتریکی الکتروموتور الزامی است. ۵. لازم است گواهی معتبر آنالیز مواد به همراه پیشنهاد ارائه گردد. ۶. لازم است شرکت سازنده، الکتروپمپ را حداقل به مدت ۱۲ ماه از زمان نصب یا ۱۸ ماه از زمان تحویل ضمانت نماید. ۷. ارائه گواهینامه ضد انفجار بودن الکتروموتور (EXPLOSION PROOF CERTIFICATE) در هنگام تحویل گیری کالا الزامی است. ۸. ارائه لیست لوازم یدکی دوساله و نقشه های پمپ و کاتالوگ در هنگام تحویل گیری کالا الزامی خواهد بود. ۹. تایید نهایی منوط به بررسی کالا و مدارک توسط کارشناس کارفرما خواهد بود.		